

KOMPLETTERINGSKORT LS-321

Kompletteringskort med parallellindikering (plint B) för LS-310.


En reläutgång för varje enskilt larm som följer ingången efter inställd fördröjning.

En fri växlande kontakt erhålls på plint.

Kontaktdata max: 0,5A, 50V eller 50VA

1A, 50V eller 24W

SYSTEM LS300



INKOPPLINGSANVISNING PLINT B

<u>Plint B nr</u>	<u>Funktion</u>	
1	Reläutgång 1	NO/NC
2	Reläutgång 1	NO/NC
/	/	
/	/	
/	/	
17	Reläutgång 9	NO/NC
18	“	NO/NC
19	Reläutgång 10	NO/NC
20	“	NO/NC
21		
22		

Rätten till ändringar förbehålls

POSTADRESS

Box 83
SE-191 22 Sollentuna
Sweden

BESÖKSADRESS

Visiting address
Aniaraplatsen 4, 3tr

LARMIA CONTROL AB

LEVERANSADRESS

Shipping address
Allfarvägen 3
SE-191 47 Sollentuna

TELEFON

Telephone
08-444 53 00
+46 8 444 53 00

TELEFAX

Facsimile
08-444 53 19
+46 8 444 53 19

EMAIL

Info@larmia.se
Website
www.larmia.se